



Turvallisuuden tarkastuslista hoivakohteisiin

Turvallisuuden tarkastuslista on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueiden sote-toimijoiden ja pelastuslaitosten räätälöimä työkalu turvallisuuskävelyiden tueksi. Tarkastuslistaa voidaan käyttää myös esimerkiksi perehdytyksen yhteydessä.

Listan avulla palo- ja poistumisturvallisuutta pystytään seuraamaan ja kehittämään kohteissa, joissa asukkaiden toimintakyky on heikentynyt. Listaa voi käyttää myös muun tyyppisissä kohteissa ja jättää ne kohdat täyttämättä, jotka eivät koske kohdetta.

Listaa suositellaan käytettäväksi yksiköissä säännöllisesti koko henkilöstön kanssa.

Ohje listan käyttöön:

-Käy listan väittämät kohta kohdalta läpi. Jos asia on kunnossa, merkitkää rasti ”kunnossa”-sarakeeseen. Osan listan väittämistä voi läpikäydä myös keskustellen.

-Jos väittämän kohdalla on korjattavaa, merkitse rasti ”korjattavaa”-kohtaan. Merkitkää tavoiteaika, mihin mennessä asia pitää korjata. Esimerkkinä tilanne, jossa osa henkilöstöstä ei ole harjoitellut pelastuspatjalla tai pelastuslakanalla pelastamista:

Evakuointi/toiminta häätätilanteessa	Kunnossa	Korjattavaa	Mihin mennessä korjattava ja toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Ei koske kohdetta
Henkilöstö hallitsee pelastuspatjalla/- lakanalla pelastamisen.		X	Vuoden 2024 loppuun mennessä kaikki harjoittelevat evakuoimista	Esihenkilö ja turvallisuusvastaava	

-On tärkeää informoida vastuuhenkilöä havaituista puutteista.

-Jos asia ei koske yksikköänne, merkitse rasti ”ei koske kohdetta”-sarakeeseen.

-Korjattavien toimenpiteiden toteutumista tulee seurata yksiköissä säännöllisesti.



ETELÄ-KARJALAN
PELASTUSLAITOS
Etelä-Karjalan hyvinvointialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Kymenlaakson
pelastuslaitos
Kymenlaakson hyvinvointialue



Kymenlaakson
hyvinvointialue

Poistumisreitit ja palo-osastointi	Kunnossa	Korjattavaa	Mihin mennessä korjattava ja toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Ei koske kohdetta
Kiinteistössä työskentelevät tietävät palo-ovien sijainnin.					
Kiinteistön palo-ovet pidetään kiinni, jos niissä ei ole automaattista suljinmekanismia.					
Henkilöstö tietää palo-osastojen rajat.					
Kaikki poistumisopasteet ovat toimintakuntoisia. Vioista ilmoitetaan välittömästi eteenpäin.					
Poistumisreitit ovat siistejä eikä käytävillä tai ovien edessä ole ylimääräistä tavaraa.					
Kaikista poistumisreiteiksi merkityistä ovista pystyy kulkemaan helposti ulos (talviaikaan edessä ei ole lumikuormaa, kesäaikaan kalusteita, istutuksia tai vastaavia)					



**ETELÄ-KARJALAN
PELASTUSLAITOS**
Etelä-Karjalan hyvinvointialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



**Kymenlaakson
pelastuslaitos**
Kymenlaakson hyvinvointialue



Kymenlaakson
hyvinvointialue

Harjoittelu/koulutus	Kunnossa	Korjattavaa	Mihin mennessä korjattava ja toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Ei koske kohdetta
Henkilökunta on lukenut ja perehtynyt pelastussuunnitelmaan.					
Poistumisturvallisuusselvitys on tehty ja se on ajantasainen.					
Pelastussuunnitelma on ajantasainen ja päivitetään säännöllisesti.					
Henkilöstölle on järjestetty alkusammutuskoulutusta.					
Sisäisiä turvallisuuskoulutuksia pidetään säännöllisesti tarpeet huomioiden (esim. evakuointi, poistumisharjoitus, toiminta hätätilanteessa, sisälle suojautuminen)					



ETELÄ-KARJALAN
PELASTUSLAITOS
Etelä-Karjalan hyvinvointialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Kymenlaakson
pelastuslaitos
Kymenlaakson hyvinvointialue



Kymenlaakson
hyvinvointialue

Evakuointi/toiminta häätätilanteessa	Kunnossa	Korjattavaa	Mihin mennessä korjattava ja toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Ei koske kohdetta
Henkilöstö osaa hälyttää apua ja toimia ohjeiden mukaan häätätilanteessa.					
Henkilöstö tietää roolinsa ja vastuunsa häätätilanteessa.					
Henkilöstö hallitsee hälytyksen paikantamisen palohälytystilanteessa.					
Henkilöstö osaa häätätilanteessa evakuoida tarvittavat tilat. *					
Henkilöstö hallitsee pelastuspatjalla/-lakanalla pelastamisen.					
Henkilöstö tietää kokoontumispaikan ja mahdollisen varakokoontumispaikan sijainnin. **					

* Evakuointi tapahtuu ensisijaisesti seuraavaan turvalliseen palo-osastoon tai tilaan.

**Kokoontumispaikalle siirrytään tilanteen niin vaatiessa, mutta ensisijaisesti evakuoidaan ja siirrytään seuraavaan turvalliseen palo-osastoon tai tilaan.



Alkusammutusvälineet	Kunnossa	Korjattavaa	Mihin mennessä korjattava ja toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Ei koske kohdetta
Käsisammuttimet ja pikapalopostit on merkitty opaskilvin.					
Käsisammuttimet ja pikapalopostit on tarkastettu ja kunnossa.					
Käsisammuttimet ja pikapalopostit ovat helposti saatavilla eikä niiden edessä varastoida tavaraa.					
Henkilöstö osaa käyttää alkusammutusvälineitä.					

Palotekniset laitteet	Kunnossa	Korjattavaa	Mihin mennessä korjattava ja toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Ei koske kohdetta
Paloilmoittimen ja vastaavien vioista ilmoitetaan vastuutaholle (esim. paloilmoittimen vikavalvovilkkuu, ilmaisinta kolhaistaan vahingossa...)					
Henkilöstö tietää paloilmoittimen toimintaperiaatteen (mihin hälytys menee, onko ennakkoilmoitus käytössä, kenelle muille palo- tai vikailmoitus menee...)					



**ETELÄ-KARJALAN
PELASTUSLAITOS**
Etelä-Karjalan hyvinvointialue



**ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue**



**Kymenlaakson
pelastuslaitos**
Kymenlaakson hyvinvointialue



**Kymenlaakson
hyvinvointialue**

Sähkölaitteet	Kunnossa	Korjattavaa	Mihin mennessä korjattava ja toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Ei koske kohdetta
Sähkölaitteet ja -johdot ovat ehjiä ja puhtaita.					
Sähkölaitteita käytetään vai oikeaan käyttötarkoitukseen ja ohjeiden mukaan.					
Sähkölaitteita ladataan vain turallisessa paikassa ja lataamista valvotaan. *					
Jatkojohtoja ei ole ketjutettu ja niitä käytetään vain väliaikaisesti.					

**Huomioi oman organisaatiosi ohjeet latauksessa.*

Keittiö	Kunnossa	Korjattavaa	Mihin mennessä korjattava ja toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Ei koske kohdetta
Liesillä tai niiden läheisyydessä ei säilytetä palavaa materiaalia (myös henkilökunnan tilat!)					
Asukkaiden liesissä on liesivahti. (1.1.2023 jälkeen valmistuneissa kohteissa pakollinen)					



**ETELÄ-KARJALAN
PELASTUSLAITOS**
Etelä-Karjalan hyvinvointialue



**ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue**



**Kymenlaakson
pelastuslaitos**
Kymenlaakson hyvinvointialue



**Kymenlaakson
hyvinvointialue**

Sauna	Kunnossa	Korjattavaa	Mihin mennessä korjattava ja toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Ei koske kohdetta
Saunassa ei säilytetä mitään ylimääräistä tavaraa.					
Sähkökiukaan johto on ehjä.					
Lauteet ja paneelit eivät ole tummentuneet kiukaan ympäriltä.					
Sauna tarkastetaan aina ennen päälle laittamista, ettei kiukaan läheisyydessä ole palavaa materiaalia.					
Asukkaiden tai muiden ei ole mahdollista laittaa saunaa vahingossa tai huomaamatta päälle.					



Tupakointi ja tulen käyttö	Kunnossa	Korjattavaa	Mihin mennessä korjattava ja toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Ei koske kohdetta
Kynttilöitä poltetaan vain valvotusti ja turvallisessa ympäristössä ja palamattomalla alustalla.					
Tulisijat on nuohottu säännöllisesti.					
Tulisijojen läheisyydessä ei säilytetä palavaa materiaalia.					
Tupakointipaikalla on palamaton kannellinen tuhkakuppi.					

Ulkoalueet	Kunnossa	Korjattavaa	Mihin mennessä korjattava ja toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Ei koske kohdetta
Osoitenumerointi on selkeästi näkyvillä ja valaistu, jotta hätätilanteessa apu löytää perille.					
Seinustoilla ei säilytetä palavaa materiaalia.					
Pelastustiet ovat avoinna eikä pelastustielle pysäköidä ajoneuvoja.					