



## **Pelastuslaitoksen vasteen määrittäminen automaattisen paloilmoitinlaitteiston hälytykselle Kymenlaakson alueella**

Automaattinen paloilmoitinlaitteisto liitetään hätäkeskukseen hätäkeskuksen ohjeistuksen mukaisesti: [Hätäkeskuslaitos, Palo- ja rikosilmoitinlaitteet](#).

Ennen kuin paloilmoitinlaitteiston hätäkeskusyhteys voidaan ottaa käyttöön, hätäkeskuslaitoksen tulee saada paikalliselta pelastuslaitokselta ilmoitus, että laitteisto on hyväksytty käyttöönotettavaksi ja laitteiston antamalle hälytykselle on määritelty vaste (hälytettävät pelastusyksiköt). Vasteen määrittämiseksi pelastusviranomaisen tarvitsee seuraavat tiedot asiakkaalta:

- 1. Kohteen nimi:** (nimi, jolla kohde ilmoitetaan hätäkeskukseen)
- 2. Kohteen katuosoite:** (osoite, postinumero ja -toimipaikka)
- 3. Hälytyksensiirtoliittymän numero:** (saatavissa hälytyksensiirtosopimuksesta)
- 4. Kohteen yhteyshenkilö:** (nimi, titteli, puhelinnumero, sähköposti)
- 5. Kuvaus kohteesta:** (käyttötarkoitus, toimintakuvaus, kerrosala ja -määrä, erityisominaisuudet, jne.)

Täytetty lomake tulee toimittaa **14 vuorokautta** ennen suunniteltua hätäkeskusyhteyden käyttöönottoa sähköpostiosoitteeseen: [erica@kymenhva.fi](mailto:erica@kymenhva.fi). Vaillinaisesti täytetyt lomakkeet palautetaan lähettäjälle. Vastemäärittelyn lisäksi, paloilmoitinlaitteiston käyttöönotettavuus tarkastetaan pelastusviranomaisen toimesta. Tarkastustavasta tulee sopia pelastuslaitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen laitteiston suunniteltua käyttöönottoajankohtaa.

Pelastuslaitos ilmoittaa asiakkaalle ja hätäkeskuslaitokselle, kun paloilmoitinlaitteisto on hyväksytty käyttöönotettavaksi ja vaste on määritelty. Tämän jälkeen laitteisto on otettavissa käyttöön asiakkaan ilmoituksesta. Käyttöönottoajankohta ilmoitetaan **AINA** asiakkaan toimesta hätäkeskukseen oman alueen ilmoitinlaitteiden testausnumeroon soittamalla (Kymenlaakso, p. 09 2297 0402).