




PALOTURVALLISUUSTIETOA KERROSTALOASUKKAALLE



Palovaroitin

Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Palovaroitin on asennettava siten, että se reagoi tulipalosta aiheutuneeseen savuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, eli laite sijoitetaan kattoon, ei hyllyn päälle tai seinään.

Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa, ja kunto on varmistettava säännöllisellä testauksella. Uusiin asuinhuoneistoihin on pitänyt 1.2.2009 lähtien asentaa sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet, joiden virransyöttö varmistetaan paristolla tai akulla. Nämäkin varoittimet testataan kuukausittain!



Palovaroitinjärjestelmä

Yleisissä tiloissa, kuten porraskäytävässä, kellarissa tai ullakolla, saattaa olla palovaroitinjärjestelmä. Hälytys saattaa kuulua esimerkiksi pelkästään asunnossa tai joka puolella taloa. Tällainen järjestelmä ei yleensä ilmoita eteenpäin hälytyskeskukseen, vaan hälyttää ainoastaan paikallisesti. Tulipalon sattuessa on siis soitettava erikseen 112, sillä hälytys ei siirry eteenpäin! Tutustu oman asuinrakennuksen ohjeistukseen ja toimintamalleihin, jotta osaat toimia tilanteessa oikein. Tutustu pelastussuunnitelmaan.

Palavien aineiden säilytys

Ullakolla tai kellarissa ei saa säilyttää lainkaan nestekaasua tai muita ilmaa raskaampia syttyviä kaasuja. Älä säilytä niissä myöskään syttyviä nesteitä tai aerosoleja, ne saattavat vaarantaa pelastajien toiminnan tai kiihdyttää tulipaloa.

Asuinhuoneistossa saa, mikäli se ei vaaranna turvallisuutta, säilyttää yhteensä 25 litraa palavia nesteitä ja aerosoleja (kategoria 1-2), sekä enintään 25 kg nestekaasua. Jos tuotteessa on syttyvää-merkki (liekki neliön keskellä), sen säilytysmäärä on rajoitettua edellä mainitun mukaisesti.



Sammutuskaluston kunnossapito

Käsisammuttimet, sammutuspeite ja muut hankitut varusteet on pidettävä kunnossa ja tarkastettuina. Sisätiloissa sijaitsevat käsisammuttimet tarkastetaan kahden vuoden välein. Sääolosuhteille tai tärinälle altistuvat sammuttimet tarkastetaan vuosittain. Käyttökuntoinen kalusto on tärkeää palotilanteessa, sillä esimerkiksi toimimaton sammutin saattaa aiheuttaa vaaratilanteen sammutusta jättivälle.

Pelastustie

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Se vaaditaan jokaiseen yli kolmekerroksiseen tai yli 10 metrin korkuiseen uuteen rakennukseen. Ambulanssin tulee kuitenkin päästä kaikissa rakennuksissa porrashuoneen oven läheisyyteen. Pelastustiet on pidettävä ajokuntoisina ja esteettöminä ja ne on merkittävä asianmukaisesti.

Pelastustielle ei saa pysäköidä edes lyhytaikaisesti!



Tuhopolttojen torjunta

Jätessäiliöt ja -katokset tulee sijoittaa tarpeeksi kauas rakennuksesta. Rakennuksen välittömässä läheisyydessä ei saa muutoinkaan säilyttää helposti syttyvää tavaraa tai muuta tavaraa siten, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.

Neljän metrin turvaetäisyys	<ul style="list-style-type: none"> • Yksittäiset 240-600 l jäteastiat • Metalliset jäteastiat
Kuuden metrin turvaetäisyys	<ul style="list-style-type: none"> • Useamman jäteastian rivistöt • Pahvirullakot
Kahdeksan metrin turvaetäisyys	<ul style="list-style-type: none"> • Palavasta materiaalista tehdyt palo-osastoimattomat jätekatokset • Palavaa materiaalia sisältävät avolavat

Yleinen siisteys ja järjestys

Porrashuoneessa ei saa säilyttää mitään tavaraa. Lastenrattaat yms. haittaavat ja estävät hätätilanteessa poistumista ja pelastustoimenpiteitä. Ullakoiden ja kellareiden käytävät eivät myöskään ole asuntoirtoimiston säilytystä varten. Ylimääräinen tavara käytävillä antaa tuhopolttajalle mahdollisuuden ilkevaltaan.



Vastuut

Taloyhtiön vastuu

1. Pelastussuunnitelma on laadittu ja perehdytetty asukkaille ja sitä päivitetään tarvittaessa.
2. Suojeluhenkilöstö on nimetty ja koulutettu tehtäviinsä, tai asia on muutoin selkeästi vastuutettu, jotta suojan käyttöönotto 72 tunnin sisällä on mahdollista.
3. Tarvittava suojeluhenkilöstön materiaali on hankittu.
4. Väestönsuoja ja väestönsuojelumateriaalit pidetään kunnossa ja väestönsuojan laitteita testataan sekä huolletaan asianmukaisesti.
5. Osoitenumerointi on kunnossa (talonnumerointi ja porrashuoneet, tonttiopastetaulu).
6. Porrashuoneiden infotauluilta löytyvät isännöitsijän ja huoltomiehen yhteystiedot sekä asukkaan turvaohjeet.
7. Pelastustiet pysyvät ajokuntoisina ja esteettöminä.
8. Tuhopoltoja ennaltaehkäistään.
9. Yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä pidetään huolta.



Asukkaan vastuu yleisen paloturvallisuuden osalta

1. Varmista, että kotonasi on toimiva palovaroitin (tai useampi).
2. Älä jätä kynttilöitä tai takkaa palamaan ilman valvontaa.
3. Älä jätä tulentekovälineitä lasten ulottuville.
4. Älä kuivata saunassa vaatteita.
5. Älä säilytä liesitason päällä tavaraa.
6. Huolehdi sähkölaitteiden kunnosta, puhdista ne säännöllisesti, älä käytä ilman valvontaa.
7. Kotiin kannattaa hankkia sammutuspeite (väh. kokoa 120x180 cm) ja/tai käsiammutin.





TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA

TULIPALO

PELASTA välittömässä vaarassa olevat, **SAMMUTA** jos voit tehdä sen turvallisesti, **POISTU** palavasta tilasta ja **SULJE OVET JA IKKUNAT** poistuessasi.

VAROITA MUITA

SOITA 112

OPASTA palokunta paikalle

ÄLÄ MENE SAVUISEEN TILAAN

HÄTÄPUHELUN SOITTAMINEN 112

KOHTEEN OSOITE ON: _____

Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Käytä 112 sovellusta mikäli mahdollista.

Odota, että hätänumero vastaa.

Kerro mitä on tapahtunut.

Kerro tarkka osoite ja kaupunginosa.

Kuuntele ja **vastaa** esitettyihin kysymyksiin.

Noudata hätäkeskuksen ohjeita.

Älä lopeta puhelua ennen lupaa.

Opasta itse tai järjestä opastus kohteeseen.

HÄTÄPUHELU ON AINA MAKSUTON!

Et tarvitse suuntanumeroa, sim-korttia tai pin-koodia.

Lisätietoja löydät pelastuslaitoksen Internet-sivuilta <https://pelastustoimi.fi/helsinki>

Päivystävä palotarkastaja (puh. 09 310 31203) vastaa paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin:

puhelimitse arkisin 9-11 ja 12-14, ja sähköpostitse palotarkastaja@hel.fi.