



BLANKETT FÖR SJÄLVBEDÖMNING AV BRANDSÄKERHET I HUSBOLAG

ID-nummer

Den som svarar

☐ Styrelseordförande ☐ Disponent☐ annan, vem? _____

PRT-kod

namn

adress

telefon

e-post

Information om husbolaget

namn

adress

Guide sida	Punkt eller sak som ska kontrolleras	ska korrigeras	I ordning/ har korrigerats	Gäller inte byggnad
3	En räddningsplan har utarbetats, den är uppdaterad och de boende har	☐	☐	
13	Alla är medvetna om ansvaret för brandvarnarnas funktion	☐	☐	
3 och 20	De boende kan agera i en olyckssituation	☐	☐	
13	Primärläckningsutrustningen har underhållits och den är tillgänglig	☐	☐	☐
4	Adressnumret är belyst och synligt från bilvägen enligt byggnadsordningen	☐	☐	
6	Informationstavlan vid infartsvägen är i ordning	☐	☐	☐
8 och 17	Det finns skyltar (utifrån) till huvudavstängningsventilen för vatten, elhuvudcentralen och skyddsrummet	☐	☐	
5	Räddningsvägen är korrekt utmärkt och tillgänglig	☐	☐	☐
7	Ägodelar förvaras inte i trapphuset eller loftgången	☐	☐	☐
15	Rökventilationen i trapphuset är funktionsduglig och har underhållits regelbundet	☐	☐	☐
16	En periodisk besiktning och ett täthetsprov i skyddsrummet 10 år sedan	☐	☐	☐
7	Byggnaden och dess delar används enligt bygglovet	☐	☐	
5	Avfallskärnen är på tillräckligt avstånd eller avskilda från byggnaderna	☐	☐	
12	Luftväxlingsanordningarna och kanalerna är rengjorda	☐	☐	
7	Förrådet för friluftsutrustning och cyklar används enligt bygglovet	☐	☐	☐
8	Brännbara vätskor eller gaser förvaras inte i förråden för lösöre	☐	☐	☐
7 och 18	Brandsäkerheten för bastuutrymmena är i ordning	☐	☐	☐
8	Brännbara vätskor eller gaser förvaras inte i förråden för lösöre	☐	☐	
12	De eldstäder som används i bostadshuset har sotats varje år	☐	☐	☐
13	De brandtekniska anordningarna har underhållits och testats enligt tillverkarens	☐	☐	☐

Tilläggsinformation (t.ex. tidtabell för korrigerings av upptäckta brister)

☐ Ytterligare information på skilt dokument/i skild fil

Jag intygar att de uppgifter jag lämnat är riktiga:

Ort och datum

Underskrift och
namnförtydligande

Fylls i av räddningsmyndigheten

Blanketten för självbedömning av
brandsäkerhet har mottagitsSeparat at brandsyn ☐ utförs☐ utförs inte

Räddningsmyndighet

Myndighetens anteckningar