

Tila	Kategorioiden 1-3 syttyviä nesteitä tai kat. 1-2 aerosoleja (esimerkiksi bensiini, liuottimet ja aerosolimaalit)	Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 60 °C (esimerkiksi öljy ja dieselöljy)	Nestekaasua
a) Hoitolaitoksissa, majoitus-, työpaikka- ja kokoontumistiloissa sekä yleisötilaisuuksissa	ainoastaan toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellinen määrä		
b) Asuinhuoneistot mukaan lukien parvekkeet, terassit ja vastaavat tilat	25 l (sisältäen aerosolit)		25 kg
b₁) Asuinrakennukseen kuuluva erillinen varastotila	50 l (asuin tilojen lisäksi, sisältäen aerosolit)		50 kg (asuin tilojen lisäksi)
c) Moottoriajoneuvosuoja	Ajoneuvon tai työkoneen polttoainesäiliö +60 l	Ajoneuvon tai työkoneen polttoainesäiliö +200 l	Ajoneuvon tai työkoneen polttoainesäiliö +25 kg
d) Myymälärakennus <ul style="list-style-type: none"> • myymälähuone • erillisiä varastoja (palotekninen osasto) 	Enimmäismäärät riippuvat kohteen suojaustasosta ja kemikaalien vaarominaisuuksista. Katso tarkempia ohjeita Tukesin oppaasta ”Palavien nesteiden säilytys kaupassa” Kategorian 1 syttyviä nesteitä saa olla enintään 10 litran suuruisissa astioissa ja muita palavia nesteitä enintään 25 litran suuruisissa astioissa.		25 kg
e) Ajoneuvot, veneet, sosiaalivilavaunut ja näihin rinnastettavat tilat	Ajoneuvon polttoainesäiliö + 60 l bensiiniä, öljyä tai vastaavia, 60 kg aerosolimaaleja. Vaarallisimmille kemikaaleille erityismääräykset, linja-autoille ja vastaaville erityismääräykset.		Ajoneuvon polttoainesäiliö +25 kg.
f) Jakeluasema	Ajoneuvojen koneelliseen pesuun tarkoitetussa tilassa saa pitää vain ajoneuvojen pesuun ja puhdistukseen tarvittavaa palavaa nestettä (pesuliuotinta, lp. ei saa olla < 35 °C) irtosäiliössä tai enintään 1000 litran säiliökontissa.		Ilmoitusmenettely
g) Yhteiset kellari- ja ullakkotilat	Ei palavia nesteitä, nestekaasua tai muita palavia kaasuja		
h) Nestekaasun käyttö rakennus- ja korjaustöissä	Rakennus- ja korjaustöissä sekä tilapäisessä käytössä teollisuustiloissa käytettävässä pullopaketissa saa nestekaasua olla enintään 300 kg. Mikäli käytetään useampia pullopaketteja, tulee niiden keskinäisen etäisyyden olla vähintään 10 metriä.		

Säädöksiä:

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)

Aerosoliasetus (1433/1993)