

# KODIN TURVALLISUUSTARKASTUS PIENTALO

## RAKENNUS

- ◆ Uloskäytävillä ei ole poistumista estäviä tavaroita - - -
- ◆ Kiukaan turvaetäisyydet kunnossa - - - - -
- ◆ Saunassa ei kuivata pyykkiä - - - - -
- ◆ Palotikkaat kunnossa - - - - -
- ◆ Kattotikkaat ja kattosillat kunnossa - - - - -
- ◆ Savupiippu ehjä - - - - -
- ◆ Rakennuksen ulkopuolella seinustalla  
ei säilytetä helposti syttyviä tavaroita - - - - -
- ◆ Yläkerran makuuhuoneista on hätäpoistumismahdollisuus -
- ◆ Sähkölaitteet ja -asennukset kunnossa - - - - -
- ◆ Alkusammutuskalusto tarkastettu ja huollettu - - - - -
- ◆ Palovaroitin (-varoitimet) käyttökunnossa - - - - -
- ◆ Kodin kemikaalit lasten ulottumattomissa - - - - -
- ◆ Lapsilta lääkekaapille pääsy estetty - - - - -

## SÄILYTYSTILAT

- ◆ Ullakolla tai kellarissa ei ole tarpeetonta  
syttyvää tavaraa - - - - -
- ◆ Autotallissa ei ole tarpeetonta syttyvää tavaraa - - -
- ◆ Palavia nesteitä, nestekaasua ja muita vaarallisia  
kemikaaleja säilytetään määräysten mukaisesti - - -



**PIRKANMAAN  
PELASTUSLAITOS**