



---

## PELASTUSTOIMEN AVAINSÄILÖJEN UUSIMINEN

Hätäkeskukseen liitetyllä paloilmoittimella tai sammutuslaitteistolla varustettuihin kiinteistöihin on tyypillisesti asennettu pelastuslaitoksen avainsäilö nopeuttamaan pelastuslaitoksen pääsyä kohteeseen sekä vähentämään mahdollisesta murtautumisesta aiheutuvia materiaalivahinkoja hälytyksen sattuessa. Avainsäilöjä on jonkin verran myös muissa kiinteistöissä.

Pelastustoimen avainsäilöjen avaamiseen käytetään yleisimmin Abloy Exec ja Abloy Profile -avaimia, joiden suojaus on päättynyt ja avaimista voi tehdä kopioita ilman avainkorttia. Kyseessä on lisäksi ainoastaan mekaaniset avaimet, joihin sisältyy merkittäviä riskejä etenkin, jos avain katoaa. Pelastustoimen nykyisten avainsäilöavainten avainturvallisuudesta huolehditaan mahdollisimman tarkoin, mutta avainturvallisuutta on välttämätöntä kehittää.

Avainturvallisuuden ja avainsäilöjärjestelmän käytettävyyden parantamiseksi Pirkanmaan pelastuslaitos on käynnistänyt hankkeen, jossa pelastustoimen avainsäilöjen lukitus uudistetaan. Avainsäilön lukituksessa siirrytään käyttämään älypuhelimien NFC-tekniikkaan perustuvaa elektronista avainta iLOQ S50. Avainsäilön avaaminen onnistuu vain, jos avaimen elektroninen ohjelmointi täsmää kyseessä olevaan lukkoon. Uudistuksessa otetaan lisäksi käyttöön mm. avaimen käytön lokitietojen taltiointi ja avaimen käyttöaika.

Pelastustoimen avainsäilöjen uusi lukitusratkaisu on määritelty yhteistyössä valtuutettujen lukkoliikkeiden kanssa ja uudet pelastustoimen avainsäilöt asennetaan kyseisen määrittelyn mukaisesti. Myös aiemmin asennetut pelastustoimen avainsäilöt tulee uudistaa uuden lukitusratkaisun mukaiseksi. Uusi lukitusratkaisu on yleensä yhteensopiva vanhan sylinteriputken kanssa eli yleensä pelkkä lukon vaihtaminen riittää, mutta oletettavasti on myös kohteita, joissa on uusittava myös vanha sylinteriputki. Pelastustoimen avainsäilöt on yleisimmin toteutettu yhdellä avainsäilöllä (avainsäilö rakennuksen ulkokuoressa). Näissä kohteissa tulisi asennuttaa toinen avainsäilö rakennuksen sisätiloihin esim. paloilmotinkeskuksen viereen Finanssialan ohjeistuksen mukaisesti ([www.finanssiala.fi/julkaisut/pelastustoimen-avainsailot-2](http://www.finanssiala.fi/julkaisut/pelastustoimen-avainsailot-2)).

Pelastustoimen avainsäilö ei ole lakisääteinen varuste, eikä pelastuslaitos voi määrätä kiinteistön varustamista pelastustoimen avainsäilöllä, mutta automaattisella paloilmoittimella varustettujen kohteiden paloilmoittimen toteutuspöytäkirjalla/elinkaarikirjalla on yleensä avainsäilö vaadittu kohteeseen ja tämä velvoittaa kohdetta hankkimaan avainsäilön. Avainsäilön asentaminen on viimekädessä kiinteistön omistajan ja haltijan asia. Pelastuslaitos kuitenkin suosittelee avainsäilöjen asentamista erityisesti niihin kiinteistöihin, jotka on varustettu automaattisella paloilmotin- tai sammutuslaitteistolla. Avainsäilö voidaan asentaa myös muihin kohteisiin, jos asiasta on sovittu pelastuslaitoksen kanssa.

Pelastuslaitos suosittelee vahvasti aiemmin asennettujen pelastustoimen avainsäilöjen uudistamista. Uudistus aiheuttaa kiinteistöille kustannuksia, mutta sen läpivieminen on välttämätön pelastustoimen avainsäilöjen avainturvallisuuden kehittämiseksi.



---

**Pirkanmaan pelastuslaitos kehottaa kiinteistöjä uusimaan avainsäilöt mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään 31.12.2023 mennessä.**

Säilytämme vanhoja pelastustoimen avainsäilöavaimia vuoden 2023 loppuun sakka, jonka jälkeen avaimet hävitetään. Tämän jälkeen pelastuslaitoksella ei ole avainta vanhoihin pelastustoimen avainsäilöihin eli pelastuslaitoksella ei ole onnettomuustilanteessa pääsyä vanhalla avainsäilöllä varustettuun kiinteistöön.

Uusien pelastustoimen avainsäilöjen hankkiminen tai vanhojen päivittäminen on helpoin aloittaa olemalla asiasta yhteydessä omaan lukkoliikkeeseen. Asiakkaan (kiinteistön) tulee liittyä pelastuslaitoksen avainsäilöjärjestelmään täyttämällä liittymislomake pelastuslaitoksen verkkosivulla <https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/25403/lomake.html>, jossa asiakas hyväksyy avainsäilöjärjestelmän käyttöehdot. Liittymislomake avautuu 1.8.2022.

#### **Avainsäilöohje**

Pirkanmaan pelastuslaitos on laatinut uuden ohjeen pelastuslaitoksen avainsäilöistä. Ohje on tämän kirjeen liitteenä.

#### **Avainsäilön merkintä**

Kohteeseen asennetaan avainsäilön vaihdon yhteydessä avainsäilön merkkitarra (koko noin 5 x 10 cm) avainsäilön lähimpään oveen. Tarran asentaa pelastuslaitos/lukkoliike.

Lisätietoja antaa:

Aleksi Mertsalmi, johtava palotarkastaja  
040 806 2337 (virka-aikaan)  
[aleksi.mertsalmi@tampere.fi](mailto:aleksi.mertsalmi@tampere.fi)

Päivystävä palotarkastaja  
040 716 7766 (arkisin klo 08.30–12.00)  
[palotarkastus@tampere.fi](mailto:palotarkastus@tampere.fi)

Tampereella 29.8.2022

Yhteistyöterveisin,

*Pirkanmaan pelastuslaitos*