



JÄTEASTIOIDEN PALOTURVALLISUUS

(PeIL 379/2011 9§, MRA 895/1999 56§)

Jätekatokset, roska-astiat sekä muut rakennelmat ja pihalle varastoidut tavarat ovat tuhopoltoissa yleinen sytytyskohde. Tuhopolttojen estämiseksi on tärkeää, että pihalla sijaitsevat roska-astiat sekä helposti syttyvät rakennelmat on suojattu siten, että ulkopuoliset eivät pääse niihin helposti käsiksi. Keinoja ovat mm. pihan aitaaminen sekä jätekatosten tai -astioiden lukitseminen. Myös hyvällä pihan valaistuksella voidaan pienentää tuhopolton riskiä.

Jäteastioiden mahdollisen palon leviämisen estämiseksi rakennuksiin ja muihin rakennelmiin tulee yleensä noudattaa rakennuksen räystäslinjasta lukien vähintään seuraavia suojaetäisyyksiä, jolloin niiden voidaan katsoa täyttävän lainsäädännön asettamat paloturvallisuusvaatimukset:

Neljä metriä

- yksittäiset enintään 600 litran jäteastiat
- metalliset, kannella varustetut jäteastiat (ei koske jätepuristinta)
- syväkeräysastiat. Lukittavalla kannella varustettu astia voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella hyväksyä asennettavaksi lähemmäksi, ei kuitenkaan alle 2 m:n etäisyydelle suojattavasta kohteesta.

Kuusi metriä

- jäteastiarhytmät
- pahvirullakot

Kahdeksan metriä

- vaihtolavat
- jätekatokset
- kuormalavapinot

Palon leviämistä jäteasioista rakennukseen voidaan vaihtoehtoisesti rajoittaa palo-osastoivalla rakenteella, suojaverhouksella tai palamattomalla jäteastiasuojalla. Palonkestoaikavaatimus on yleensä EI30 jätepiesteestä alkavaa paloa vastaan.

Sijoitettaessa jätepieste alle 4 m:n etäisyydelle naapurin rajasta tai suojaetäisyyttä lähemmäs naapurin rakennuksia, on tarvittavat paloturvallisuusratkaisut harkittava tapauskohtaisesti. Sijoituksessa on huomioitava lisäksi mm. kunnan rakennusjärjestys.

Jätekatosten suositellaan olevan lukittavia.

Tarkentavia ohjeita löytyy Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön oppaasta ”Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta”. Vakuutusyhtiöillä voi myös olla asiakkaitaan velvoittavia suojeleohjeita, jotka poikkeavat edellä olevasta.

Pekka Mutikainen
johtava palotarkastaja