



YLEISÖTAPAHTUMAN ITSEARVIOINTI

Tapahtuman järjestäjä / järjestäjän edustaja täyttää itsearviointilomakkeen ennen pelastuslaitoksen tapahtumatarkastusta ja esittää täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen pelastuslaitoksen edustajalle. Yleisötapahtuman palotarkastus suoritetaan itsearviointilomakkeen ja muiden ennakkotietojen pohjalta viranomaisen harkinnan mukaisessa laajuudessa. Palotarkastuksesta laaditaan erillinen palotarkastuspöytäkirja.

Tapahtuman nimi (tapahtuman koko nimi):	
Tapahtuman ajankohta (päivämäärät ja kellonajat):	
Tapahtumapaikka (paikan nimi, osoite ja kunta):	
Tapahtuman järjestäjä (vastuullisen järjestäjän nimi ja y-tunnus):	
Itsearviointin suorittaja (nimi, asema organisaatiossa ja yhteystiedot):	
Itsearviointin ajankohta (pvm ja kellonaika):	
Arvio henkilömäärästä (arvio yhtäaikaisesti läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat + henkilökunta) sekä kokonaishenkilömäärästä):	
Tapahtuman ja tapahtumapaikan erityispiirteet (ympyröi tapahtumaa koskevat):	tapahtuma: nestekaasut, palavat nesteet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, tuliesitys, extremelajit, tilapäinen majoittuminen, telttailu tapahtumapaikka: kallio, kiipeämismahdollisuus, vesi, iso liikenneväylä, syrjäinen sijainti, pimeys, tapahtuma maastossa, huonot tieyhteydet, saari
Muut mahdolliset erityispiirteet:	

(Sähköisessä lomakkeessa valitse klikkaamalla hiiren vasemmalla)

TAPAHTUMAN HENKILÖSTÖN PEREHDYTYS		
Tapahtuman henkilöstölle on annettu riittävät (pelastussuunnitelman mukaiset), riskienarviontiin perustuvat ohjeet onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi sekä onnettomuustilanteissa toimimiseksi.		
Täydentävä huomio:		

ENSIAPUVALMIUS		
Tapahtumassa on riittävä (pelastussuunnitelman/ensiapusuunnitelman mukainen) ensiapuhenkilöstö ja -materiaali		
Täydentävä huomio:		

ULOSKÄYTÄVÄT / POISTUMISREITIT		
Uloskäytävät ja reitit niille ovat esteettömät		
Uloskäytävät on merkitty selkeästi asianmukaisin opastein (riittävän suuret opasteet)		
Poistumisopasteiden valaistus toimii		
Uloskäytävien ovien lukitukset on avattavissa siten, että poistuminen on hätätilanteessa mahdollista ilman avainta		
Täydentävä huomio:		

ALKUSAMMUTUSKALUSTO		
Rakennuksen oma alkusammutuskalusto on käytettävissä		
Jokaisen nestekaasun käyttöpaikkaan on sijoitettu vähintään yksi 6 kg:n 34A 183BC käsiammutin sekä sammutuspeite (120 x 180 cm). Pelastussuunnitelman mukainen alkusammutuskalusto on paikoillaan.		
Esiintymislavalla ja mikserissä on soveltuva alkusammutuskalusto		
Alkusammutuskalusto on merkitty riittävillä opasteilla		
Täydentävä huomio:		

OPERATIIVISEN TOIMINNAN EDELLYTYKSET		
Pelastusajoneuvoille tarkoitetut reitit ovat esteettömät		
Pelastushenkilöstön opastus on sovittu		
Täydentävä huomio:		



TAPAHTUMASSA KÄYTETÄÄN NESTEKAASUA		
Määrä: kg		
Kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin.		
Vaihtopullot on varastoitu asianmukaisissa nestekaasukaapeissa.		
Kaasulaitteiden letkut ovat ehjät ja varustettuna letkurikkoventtiilillä.		
Jokaisella nestekaasun käyttöpaikalla on vähintään yksi 6 kg:n 34A 183BC käsisammutin sekä sammutuspeite (120 x 180 cm).		
Täydentävä huomio:		

TILAPÄISET RAKENTEET		
Isoista lavoista, teltoista ja nostureista on laadittu pystytystodistukset.		
Teltat, lavat ja muut tilapäiset rakenteet on kiinnitetty tukevasti alustansa valmistajan ohjeiden mukaisesti (esim. kulmapainoilla) ja niiden sijoitus on aluesuunnitelman mukainen.		
Yli 300 m ² :n teltat on varustettu akkuvarmennetuilla poistumisopastevalaisimilla ja pienemmät teltat jälkivalaisevilla opastekylteillä. Opastetut poistumisreitit ovat riittävät henkilömäärään nähden. <i>Ohje: Jos teltan seinäpinnasta on avoimena vähintään 30% poistumisopasteita ei yleensä tarvita</i>		
Istumakatsomon tuolit on kytkettyinä toisiinsa vähintään neljän tuolin ryhmissä.		
Katsomoiden kaiderakenteissa ei ole yli 100 mm:n puolavaliä ja (lasten) kiipeämisen mahdollistavia rakenteita.		
Täydentävä huomio:		

TILAPÄISET SÄHKÖASENNUKSET		
Sähköasennukset ovat tarvittavilta osin sähköalan ammattilaisen tekemiä.		
Sähkölaitteiden suojaustaso on käyttöolosuhteiden mukainen.		
Kulkureiteillä olevat johdot ovat asianmukaisesti suojattuja.		
Täydentävä huomio:		

TULIESITYS TAI PYROTEKSNISET TEHOSTEET		
Kiinteistön tai rakennuksen omistajan lupa on hankittu.		
Eesityksen vastuuhenkilö on tarkastanut turvajärjestelyt.		
Täydentävä huomio:		

Pvm

Kellonaika

Allekirjoitus ja nimenselvennys