

Asemakaavan kannanotossa selvitettäviä, huomioitavia ja tarkasteltavia asioita

Pelastustoiminnan edellytykset

- kohteen (alue, tontti) saavutettavuus riskialuejako, riskiluokat I-IV huomioiden
- ajotiet alueella (muu kuin pelastustie)
- kääntöpaikat (päätyvät tiet ja kadut)
- pysäköintipaikat ja -järjestelyt (väärin pysäköinti voi hankaloittaa tai jopa estää pelastuslaitoksen pääsyn kohteeseen)
- saavutettavuus, ajettavuus kohteeseen paloasemalta lähtien
- liikennevalot, vihreä linja

Pelastustie

- rakennusten sijoittelu tontilla yleensä
- kohteen saavutettavuus etäisyys sisäänkäynnistä (pelastus ja ensihoito, pelastustieohje)
- nostopaikat, jos pelastautuminen edellyttää pelastustoimenpiteitä
- kansirakenteiden kantavuudet
- pelastustien kaltevuus (maastonmuodot)
- kevyenliikenteen käyttö pelastustienä (ja raskaan kaluston reittinä) tulee mitoittaa kantavuudeltaan riittäväksi sekä merkittävät pelastustiekyltein
- kaupunkipyöräasemat nostopaikat huomioiden

Sammutusvesi

- veden tarve, nykyinen palopostiverkosto, veden tuotto (RR ohjeen mukaisesti)
- automaattinen sammutuslaitteisto (rakennusten käyttötapa, esimerkiksi hoitolaitos)

Sillat (kantavuus)

Suuret ihmismäärät alueella

Pohjavesialueet

Tulvariski- ja hulevesialueet

Sammutusjätevesi

Konsultointivyöhykkeet (Tukes)

Väestönsuojat

Väestöhälyttimet

LUP asiantuntijatarve

Tapauskohtainen tarkastelu

Käynti paikan päällä

Lisätiedon tarve

Päivätty 22.10.2018