

Poistumisturvallisuusselvitys A-OSA

- ① Poistumisturvallisuusselvityksessä kuvataan rakennuksen tiedot ja käyttötapa, henkilöiden alentunut toimintakyky ja muita poistumisturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
- ① Täytä lomake toimintayksikkösi rakennusluvan liitteeksi tai ennen palotarkastusta. Jos kaikkiin kohtiin ei löydy vastausta, hankalat kohdat voidaan käydä läpi palotarkastuksen yhteydessä.

1. Selvityksen peruste

[Maankäyttö- ja rakennuslain 117 b §:n](#) mukainen turvallisuusselvitys (rakennuslupaa varten)

[Pelastuslain 18 §:n](#) mukainen poistumisturvallisuusselvitys

2. Selvityksen tila

Uusi selvitys (täytä osat A ja B)

Muutos aiempaan selvitykseen (täytä osat A ja B)

Päivitys (täytä osa A) (ei poistumisturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia)

3. Edellinen selvitys tehty:

4. Kohteen tiedot

TOIMINNANHARJOITTAJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

KOHTEEN TOIMINIMI

KOHTEEN OSOITE

KOHTEEN MUUT YHTEYSTIEDOT

RAKENNUKSEN PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS

5. Palotekninen erittely

- ① Rakennuksen paloluokka, palo-osastointi, osastoa osiin jakavat rakenteet
- ① Jos rakennuksessa on useita erilaisia toimintoja, täytä kohta selvityksen kohteena olevien tilojen osalta.

PALOLUOKKA					LISÄTIEDOT	
P0	P1	P2	P3	EI TIEDOSSA (TÄYTÄ LISÄTIEDOT)		
RAKENNUSVUOSI		PERUSKORJAUSVUOSI		RAKENNUKSEN KERROSLUKU		
PINTA-ALAT KERROKSITTAIN						
POTILAS- JA/TAI ASUINKÄYTTÖSSÄ OLEVAT KERROKSET				PALO-OSASTOIVAT RAKENTEET EI30 EI60 EI120 EI TIEDOSSA (TÄYTÄ LISÄTIEDOT)		
OSIIN JAKAVIA RAKENTEITA Ei Kyllä, mitä:						

6. Toiminta

- ① Rakennuksen toiminnan kohderyhmä, palvelun toteuttamistapa ja palvelun sisältö

TOIMINNAN SISÄLLÖN KUVAUS JAOTELTUNA ERI TOIMINTOJEN JA ERI TOIMINTAAN KÄYTETTÄVIEN TILOJEN MUKAISESTI

ASUKKAAT / HOIDETTAVAT HENKILÖT PAIKALLA KELLONAJAT:	24H/VRK	OSAN VUOROKAUDESTA
PALVELUALA/TOIMIALALUOKITUS VALITSE TÄSTÄ:		
VIRANOMAINEN ① Viranomainen, jolta toiminnanharjoittaja on hakenut toimintalupaa tai jolle on ollut ilmoitusvelvollisuus Aluehallintovirasto (AVI) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) Kunta Toiminta ei edellytä lupaa tai ei ole ilmoitusvelvollinen Muu, mikä?		
VAATIVAN HOIDON TILAT ① Tilat, joissa ihmisen toimintaa on rajoitettu ja poistumisturvallisuusjärjestelyt poikkeavat merkittävästi muiden tilojen järjestelyistä (esimerkiksi sairaalan leikkaussali tai teho-osasto, jossa potilaat ovat kytkettyinä hoitolaitteisiin, eristystila tms.)		

7. Tulipalon havaitseminen ja alkusammutukseen varautuminen

TILAT ON VALVOTTU: Hätäkeskukseen kytketyllä paloilmoittimella Paloryhmiin perustuva ilmaisu Osoitteisiin perustuva ilmaisu Paloilmoittimella ilman hätäkeskysyhteyttä Paloryhmiin perustuva ilmaisu Osoitteisiin perustuva ilmaisu Palovaroitinjärjestelmällä (keskusyksiköllä varustettu järjestelmä) Palovaroitinryhmällä (palovaroittimet yhteen liitetty ilman keskusyksikköä) Erillisillä palovaroittimilla
HÄLYTYKSEN VÄLITYMINEN Keskuslaitteelle (yksi paloilmoitinkeskus tai keskusyksikkö, josta hälytys luettavissa) Kussakin kerroksessa olevalle näyttölaitteelle Henkilökunnan matkapuhelimeen, hakulaitteeseen tai vastaavaan
LAITTEISTON KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT LAITTEET Käytössä on viivelaite Käytössä on näyttölaite tai näyttölaitteita
LAITTEISTOJEN AJANTASAISET KÄYTTÖKOULUTUKSET Vastaavat henkilöt Henkilökunnalla riittävät perustiedot laitteistojen toiminnasta hälytystilanteessa Lisätiedot:
TILAT ON VARUSTETTU: KÄSISAMMUTTIMILLA PIKAPALOPOSTEILLA SAMMUTUSPEITTEELLÄ Lisätiedot:
AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO ① Jos tilat on osittain suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, täytä kullekin osalle oma B-lomake. Kaikki toimintaan liittyvät tilat on suojattu Tilat on osittain suojattu Tilaa ei ole varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla Suojaamattomat tilat: Lisätiedot (sprinkleriluokka):

8. Pelastautuminen ja poistuminen hätätilanteessa**MUUT PELASTAUTUMISTA TUKEVAT VÄLINEET TAI JÄRJESTELYT**

Sängyt on varustettu pelastuslakanoin

Sängyt ovat siirrettäviä ja mahtuvat ulos potilashuoneiden ovista/palo-osastoivista ovista

LISÄTIEDOT PELASTAUTUMISTA TUKEVISTA VÄLINEISTÄ TAI JÄRJESTELYISTÄ:**RAJOITETTU POISTUMINEN**

① Esimerkiksi ovien lukituksella tai muulla tavalla on rajoitettu tai estetty henkilöiden vapaa poistuminen tiloista

① Jos hoito- tai asuinhuoneiden ovet pidetään lukittuina, täsmennä lisätiedoissa tai erillisellä liitteellä mitkä tilat.

HOITO- TAI ASUINHUONEIDEN OVET PIDETÄÄN LUKITTUNA SITEN, ETTÄ ON ESTETTY HENKILÖIDEN VAPAA POISTUMINEN HOITO- TAI ASUINHUONEISTOSTA KYLLÄ EI

PALOILMOITIN OHJAA OVIENTUKITUSTA KYLLÄ EI
LISÄTIETOJA:

ULOSJOHTAVAT OVET, KÄYTTÄVIEN TAI PORRASHUONEIDEN TAI MUIDEN POISTUMISEEN VAIKUTTAVIEN TILOJEN OVET PIDETÄÄN LUKITTUINA SITEN, ETTÄ ON ESTETTY HENKILÖIDEN VAPAA POISTUMINEN KERROKSESTA TAI RAKENNUKSESTA KYLLÄ EI

HENKILÖIDEN LIIKKUMISEN RAJOITTAMISEN LAKIPERUSTE:

Kehitysvammalaki

Mielenterveyslaki

Vankeuslaki

Pakkotila (RL 4 luku 5 §) (lyhytaikainen ja tilapäinen)

Tartuntatautilaki

Muu, täsmennä?

POISTUMISTILANTEESSA LUKITUSTEN AVAAMISEEN KULUVA AIKA MINUUTTEINA:

KUVAA TÄSSÄ LUKITUSTEN TOIMINTA- JA AVAUSPERIAATTEET:

KUVAUS HENKILÖKUNNAN TOIMENPITEISTÄ PALOHÄLYTYSTILANTEISSA

- ① Mm. paikantaminen, sisäiset hälytysjärjestelyt, hätäpuhelun soitto ja evakuointi. Huomaa, että henkilöstön voimavarojen tulisi olla riittävät kuvattuihin toimenpiteisiin. Jos kohteessa ei ole henkilökuntaa paikalla öisin, kuvaa toimenpiteet yöllä.

ASUKKAIDEN / HOIDETTAVIEN HENKILÖIDEN POISTUMINEN TAPAHTUU ENSISIJAISESTI

Omatoimisesti Henkilökunnan avustuksella

ASUKKAIDEN / HOIDETTAVIEN HENKILÖIDEN EVAKUOINNIN HARJOITTELU

Henkilökunta on harjoitellut asukas-/potilashuoneen evakuointia säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa)
Henkilökunta on harjoitellut asukas-/potilashuoneen evakuointia satunnaisesti (alle kerran vuodessa)
Henkilökunta ei ole harjoitellut asukas-/potilashuoneen evakuointia

LISÄTIETOJA, ESIM. KUINKA USEIN EVAKUOINTIA HARJOITELLAAN KOHTEESSA:

ASUKKAIDEN / HOIDETTAVIEN HENKILÖIDEN POISTUMINEN TAI EVAKUOINTI TAPAHTUU ENSISIJAISESTI

Ulos Toiseen palo-osastoon

HENKILÖMÄÄRÄT SEKÄ ASUKKAIDEN / HOIDETTAVIEN TOIMINTAKYKY¹

- ① Asukkaiden / hoidettavien kokonaismäärä eri aikoina
② Paikalla olevan henkilökunnan määrä eri aikoina

ASUKKAAT/HOIDETTAVAT/HENKILÖKUNTA	PÄIVISIN	ILTAISIN	YÖLLÄ
OMATOIMINEN			
AVUSTETTAVA			
TÄYSIN AVUSTETTAVA			
POTILAS / ASUKASPAIKAT YHTEENSÄ			
HENKILÖKUNTA			

POISTUMISTURVALLISUUTEEN LIITTYVÄN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTIIN KÄYTETTY MENETELMÄ

RAI-HC / EVAC 2.0

Muu yhdenmukainen arviointikriteeristö, mikä?

Arviointi ei perustu yhdenmukaiseen kriteeristöön

¹ TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI

Omatoiminen Pääsee poistumaan omatoimisesti 2–3 minuutissa (EVAC 2.0 – pääsee poistumaan, profiili E1)	Henkilö pystyy poistumaan täysin omatoimisesti. Havainto-ymmärrys- ja liikuntakyky on normaali tai rajoite on niin lievä, ettei se vaaranna omatoimista poistumista.
Avustettava Saattaa päästä poistumaan omatoimisesti 2–3 minuutissa (EVAC 2.0 – saattaa päästä poistumaan, profiilit E2-E4)	Henkilö saattaa pystyä poistumaan omatoimisesti, mutta tarvitsee vähäistä avustusta tai ohjausta. Henkilön liikunta-havainto-, tai ymmärryskyky on rajoittunut.
Täysin avustettava Ei pääse poistumaan omatoimisesti 2–3 minuutissa (EVAC 2.0, ei pääse poistumaan, profiilit E5-E9)	Henkilö ei pysty poistumaan omatoimisesti. Henkilön liikunta-, havainto-, tai ymmärryskyky on merkittävästi rajoittunut.