



9.12.2024

Viranomaisverkko VIRVEN suunnittelu ja asentaminen

Hyvinvointialueen pelastusviranomainen voi määrätä rakennuksen tai rakennelman omistajan hankkimaan rakennukseensa tai rakennelmaansa välttämättömiä viranomaisverkon ja viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun (viranomaisviestintäpalvelun) käytettävyyttä varmistavia laitteita ja pitämään ne toimintakunnossa. (Pelastuslaki 379/2011 109 §)

VIRVEN kuuluvuus edellytetään kohteisiin, joissa on tavanomaista suurempi henkilöturvallisuusriski ja sen käytettävyys on estynyt rakennuksesta johtuvasta rakenteellisesta syystä ja viranomaisverkon tai viranomaisviestintäpalvelun käytettävyys ei ole riittävä pelastustoiminnan asianmukaiseksi suorittamiseksi.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella, joilta edellytetään viranomaisverkon kuuluvuutta, ovat mm.

- Oppilaitokset, joissa on yli 500 oppilasta
- Majoitustilat, joissa on yli 50 majoituspaikkaa
- Hoitolaitokset, joissa on yli 50 vuodepaikkaa
- Suuret kokoontumis- ja liiketilat tai joissa palo-osaston koko on yli 2400m²
- Maanalaisiin autosuojiiin, joissa palo-osaston koko on yli 1500m²

Tarvekartoituslomake

Ohjeet ja tarvittavat lomakkeet löytyvät Suomen Erillisverkot Oy:n nettisivuilta.
[Sisäverkon rakentamisen ohjeet - Erillisverkot](#)

Pelastusviranomainen täyttää yhdessä rakennuksen omistajan kanssa tarvekartoituslomakkeen. Tarvekartoituslomakkeessa määritellään tilat, joissa kuuluvuus tulee varmistaa.

Pelastusviranomainen ei todenna itse VIRVEN kuuluvuutta rakennuksessa. Rakennuksen omistaja tilaa tarvekartoituslomakkeen mukaisen kuuluvuuskartoituksen valitsemaltaan urakoitsijalta ja toimittaa sen pelastusviranomaiselle.

Kuuluvuuskartoituksen perusteella pelastusviranomainen arvioi onko kuuluvuus riittävä tai antaa määräyksen kuuluvuuden parantamisesta.



Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos
Mellersta Österbottens räddningsverk

VIRVE
Ohje

2 (2)

9.12.2024

Lisätietoja

Pasi Hakala

puh. 044 788 5270

email. pasi.hakala@pelastustoimi.fi

Jere Hosionaho

puh. 040 664 9399

email. jere.hosionaho@pelastustoimi.fi

Postiosoite / Postadress:

Kustaa Aadolfin katu 76
Gustaf Adolfs gata 76
67200 Kokkola / Karleby

Puhelin / Telefon

040 289 4111
(06 826 4111)

Sähköposti / E-post

virkaposti.kp@pelastustoimi.fi
etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi
fornam.efternamn@pelastustoimi.fi

Internet

www.pelastustoimi.fi
www.facebook.com/kppelastus
www.twitter.com/kppelastus